



# TYPGODKÄNNANDE 1402

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**SAKORD: TAPPVATTEN**  
Blandararmaturer

**BBR 6:62**

### Innehavare: Hansgrohe SE

Auestrasse 5-9, 77761 Schiltach, Tyskland

Tel: +49 7836 51-0

E-post: [info@hansgrohe.se](mailto:info@hansgrohe.se) Webb: <http://www.hansgrohe.com>

### Produkt: Inbyggnadsdel

Inbyggnadsdel med och utan avstängning för grundmontering. Den rotationssymmetriska grundkonstruktionen hos iBox är universellt användbar, så väl horisontellt som vertikalt. Grundkonstruktionen monteras enligt de förutsättningar som gäller på platsen, se installationsmanual.

Godkända produkter är angivna och beskrivna i Bilaga 1 till detta Typgodkännande.

### Avsedd användning

Inbyggnadsdel, för varmt och kallt tappvatten, avsedd att användas för såväl kar- som duschinstallation.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd	6:62*
Utformning, 1:a och 4:e stycket	6:625

\*Krav i BFS 2014:3 är uppfyllt.

Produkterna uppfyller följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen (2010:900) 8 kap 4 § "Byggnadsverks tekniska egenskaper" avseende avsedd användning:

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-06-07
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-06-07
Bilaga 3: Kontroll	2017-06-07
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-06-07

**Kiwa Sverige AB**  
Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Beslutsdatum: 2017-06-07

Diarienummer415/17

Giltigt till: 2022-06-06

**Kiwa Sverige AB**

Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

Deo Yamabo  
Handläggare

**Bilaga 1**  
**Typgodkännande nr 1402**  
**Produkt: Inbyggnadsdel**  
**Innehavare: Hansgrohe SE**

**TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2017-06-07**

**Kommentar**

För grundmontering av iBox universal gäller följande:



- Monteringsdjup 80-108 mm
- Förlängning 25 mm, artikelnummer 13595000
- Förlängning 22 mm (vid litet monteringsdjup)

Handelsnamn	Artikel-nummer	Beskrivning	Monterings-anvisning nr.
HG iBox universal	01800180	Inbyggnadsdel, inklusive läckagesäkring 1/2"	9.08417.04
	01810180	Inbyggnadsdel, inklusive läckagesäkring 1/2", endast i Danmark	
	01820180	Inbyggnadsdel Nordic	
	01850180	Inbyggnadsdel med avstängningsventil	
AXOR iBox universal	01700180	Inbyggnadsdel	
	01750180	Inbyggnadsdel med avstängningsventil	

**Bilaga 2**  
**Typgodkännande nr 1402**  
**Produkt: Inbyggnadsdel**  
**Innehavare: Hansgrohe SE**

**PRODUKTMÄRKNING 2017-06-07**


Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: Hansgrohe SE
2. Typbeteckning eller produktnamn samt artikelnummer
3. Tillverkningsställe
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 1402 samt Boverkets logo: 
6. Ackrediteringsnummer: 1913
7. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

*Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll, samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om Typgodkännande.*



Deo Yamabo

**Bilaga 3**  
**Typgodkännande nr 1402**  
**Produkt: Inbyggnadsdel**  
**Innehavare: Hansgrohe SE**

**KONTROLL 2017-06-07**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollavtal nr. 509/17.

**Årlig rapportering:**

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

**Byggkontroll:**

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt monteringsanvisningen av sakkunnig person.

**Bilaga 4**  
**Typgodkännande nr 1402**  
**Produkt: Inbyggnadsdel**  
**Innehavare: Hansgrohe SE**

**BEDÖMNINGSUNDERLAG 2017-06-07**

Typgodkännandet baseras på:

- Bedömningsrapport nr. 415/17, daterad 2017-06-07

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Deo Yamabo'.

Deo Yamabo