Certifikat

kiwa
Partner for progress

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1130
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN **BBR 6:62**

Innehavare: CONEX UNIVERSAL LIMITED

Global House, 95 Vantage Point, Kingswinford, West Midlands,
DY6 7FT, UNITED KINGDOM

Tel: +44 121 557 2831 Fax +44 121 557 9880

E-post: technical@ibpgroup.com Webb: www.ibpgroup.com

Produkt namn: >B< Press

Presskoppling av koppar eller rödmetall med o-ringar av EPDM gummi för skarvning av kopparrör enligt EN 1057. Presskopplingar finns för kopparrör med följande dimensioner: D_y 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9 och 108 mm. Sammanfogning ska utföras med verktyg och pressbackar som föreskrivs av typgodkännandets innehavare. Presskopplingar uppfyller kraven på läckageindikering med avseende på opressade fogar för dimensionerna 12 - 54 mm.

Avsedd användning

Kopplingar för kopparrör för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen inte överstiger 95°C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.	6:62
Utformning 1:a och 4:e stycket	6:625

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-05-26
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-05-26
Bilaga 3: Kontroll	2015-05-26
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-05-26

Beslutsdatum: 2015-05-26 Diarienummer: 338/15

Giltigt till: 2018-08-21 Tidigare diarienummer: 849/12

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Stefan Coric
Handläggare

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

SWEDAC ACKREDITERING
1913
ISO 17065

Bilaga 1
Typgodkännande nr 1130
Produkt: >B< Press
Innehavare: Conex Universal Ltd

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2015-05-26

Monteringsanvisning: ">B<Press fitting system, Connex/Bränninger"
>B< Press technical brochure and range
Utgåva: Daterad av Kiwa Sverige 22/08/13.

Bilaga 2
Typgodkännande nr 1130
Produkt: >B< Press
Innehavare: Conex Universal Ltd

PRODUKTMÄRKNING 2015-05-26

Produkten eller i tillhörande handlingar ska märkas med beständig etikett med följande information:

1. Innehavare: Conex Universal Ltd
2. Produktnamn: >B< Press
3. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
4. Typbeteckning med diameter för avsett rör
5. Kiwa Sverige Typgodkännande nr: 1130 samt Boverkets logo:
6. Ackrediteringsnummer: 1913
7. Utsett kontrollorgan: Kiwa / MPA NRW

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:
Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.

Stefan Coric
Kiwa Sverige AB

Bilaga 3
Typgodkännande nr 1130
Produkt: >B< Press
Innehavare: Conex Universal Ltd

KONTROLL 2015-05-26

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt anvisningar i BRL guideline K640 och DVGW W534

Årlig rapportering:
Typgokännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt K640 och W534. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:
Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkännande nr 1130
Produkt: >B< Press
Innehavare: Conex Universal Ltd

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2015-05-26

Typgodkännandet grundas på bedömningsrapport daterad 2015-05-25 som bl.a. innefattar följande rapporter:

Rapport 120000187-142, 120002216, 120176099-02, 120176099-032, 120003894, 120002216, 120000187-142 från MPA NRW

Rapport daterad 7 juli 2014 från Kiwa Nederland BV.

Stefan Coric
Kiwa Sverige AB