

TYPGODKÄNNANDE 0349

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Luftbehandlingsinstallationer
Flexibla Kanaler

BBR 1, 5, 6, 9

Innehavare: Hydab Scandinavia AB

Skallebackavägen 3, 302 41 Halmstad

Tel: +46 (0) 35 17 22 80

Fax.: +46 (0)35 10 76 25

E-post: info@hydab.se

Web: www.hydab.se

Produktnamn: KLIMAFLEX ALU-D, KLIMAFLEX ALU-K.

Flexibel ventilationskanal av hopvalsade aluminiumremsor. Kanalen marknadsförs med eller utan fabriksmonterade anslutningsstosar av stålplåt eller aluminiumplåt. Dimension 80-315 mm. Kanalväggtjocklek är 0,22 mm.

Avsedd användning

Flexibelt anslutningsdon som anslutning mellan spisfläkt eller spiskåpa och fast monterad imkanal och även som anslutningsdon mellan fast monterad imkanal och takhuv. Ventilationskanaler i enbostadshus eller belägna inom brandceller med en nettoarea mindre än 200 m², där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Godkännande

Produkt, utförd och installerad enligt tillhörande handlingar, godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandteknisk klass A (EN 13501-1 CWFT)	5:231
Luftbehandlingsinstallationer, Allmänt råd	5:526
Imkanaler	5:5332
Ventilation, Täthet*	6:25, 6:255

*Täthetsklass C enligt EN 13180

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
6. Energihushållning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-06-01
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-06-01
Bilaga 3: Kontroll	2019-06-01
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-06-01

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2019-06-01

Diarienummer: 1373/18

Giltigt till: 2024-05-31

Tidigare diarienummer: 041/14

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Johnny Ostenfeldt
Handläggare

Bilaga 1**Typgodkännande nr 0349****Produkt: Klimaflex Alu-D & Alu-K****Innehavare: Hydab Scandinavia AB****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2019-06-01**

KLIMAFLEX ALU-K & ...ALU-D, Hydab Scandinavia AB Utg. 7 och 8

Monteringsanvisning gällande friluftsanslutning av spisfläkt ex., Hydab Scandinavia AB

Kommentar: I kök i bostäder och andra utrymmen med hushållspis eller ugn bör imkanalen utföras i lägst brandteknisk klass EI 15. Som alternativ i lägst brandteknisk klass EI 15 med skyddsavstånd till brännbara material på minimum 30 mm. Anslutningsdon till imkanaler bör utformas med material i lägst brandteknisk klass E. Anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpssidor. Även ovensidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material. (BFS 2011:26)

Bilaga 2**Typgodkännande nr 0349****Produkt: Klimaflex Alu-D & Alu-K****Innehavare: Hydab Scandinavia AB****PRODUKTMÄRKNING 2019-06-01**

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: Hydab Scandinavia AB
2. Produktnamn: Klimaflex Alu-D & Alu-K
3. Tillverkningsställe: Kod A
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass – Klass A1 (EN 13501-1 CWFT) Täthetsklass C (EN 13180)
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 0349 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: RISE

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.



Johnny Ostfeldt

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3
Typgodkännande nr 0349
Produkt: Klimaflex Alu-D & Alu-K
Innehavare: Hydab Scandinavia AB

KONTROLL 2019-06-01

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2015-12-19/2019-01-15.

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkännande nr 0349
Produkt: Klimaflex Alu-D & Alu-K
Innehavare: Hydab Scandinavia AB

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2019-06-01

Typgodkännande grundas på:

-Provrapport PX 09758-17B-rev1 (RISE): Täthetsmätning enligt EN 13160 i samband med tillverkningskontroll 2017

-Sista Kontrollrapport PX 03758-17A (RISE)

Bedömningsrapport daterad 2019-01-15 – kan inkludera ovanstående

