



TYPGODKÄNNANDE 0170

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Luftbehandlingsinstallation
Flexibla kanaler

BBR 5, 6, 9

Innehavare: Hydab Scandinavia AB

Skallebackavägen 3 302 41 Halmstad

Tel: +46 (0)35-172280

Fax: +46 (0) 35-107625

E-post: info@hydab.se

Webb: www.hydab.se

Produktnamn: Klimaflex KD

Flexibel ventilationsslang bestående av 3 lager, aluminiumfolie/polyester och ytskikt av PVC på en stomme av fjäderståls spiral. Slangen levereras i dimensionsområdet Ø 80 - 315 mm.

Avsedd användning

Som anslutningsdon av spisfläkt eller spiskåpa och fast monterad imkanal för bostadskök eller pentry.

Ventilationskanaler i enbostadshus eller belägna inom brandceller med en nettoarea mindre än 200 m², där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Godkännande

Produkt, utförd och installerad enligt tillhörande handlingar, godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar*	5:231
Luftbehandlingsinstallationer, (stycket)	5:533
Imkanaler, (allmänt)	5:5332
Installationer	6:254
Täthet **	6:255
Energihushållning (allmänt)	9:1

Brandklass E enligt 13501-1 (EN ISO 11925-2) **Täthetsklass C (enligt EN 13180)

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
6. Energihushållning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-03-15
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-03-15
Bilaga 3: Kontroll	2019-03-15
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-03-15

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Akred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2019-05-01

Diarienummer: 294/19

Giltigt till: 2024-03-14

Tidigare diarienummer: 039/14

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig



Lone Piiters
Handläggare

Bilaga 1**Typgodkännande nr 0170****Produkt: Klimaflex KD****Innehavare: Hydab Scandinavia AB****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2019-05-01**

Produktblad Ventilation Klimaflex KD Utgåva 9

Kommentar: I kök i bostäder och andra utrymmen med hushållspis eller ugn bör imkanalen utföras i lägst brandteknisk klass EI 15. Som alternativ i lägst brandteknisk klass E15 med skyddsavstånd till brännbara material på minimum 30 mm. Anslutningsdon till imkanaler bör utformas med material i lägst brandteknisk klass E.

Anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpssidor. Även ovensidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material. (BFS 2011:26)

Bilaga 2**Typgodkännande nr 0170****Produkt: Klimaflex KD****Innehavare: Hydab Scandinavia AB****PRODUKTMÄRKNING 2019-05-01**

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: Hydab Scandinavia AB
2. Produktnamn: Klimaflex KD
3. Tillverkningsställe: Kod A
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass; Brandklass E enligt 13501-1, Täthetsklass C (enligt EN 13180)
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 0170 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: RISE Sverige

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännande.



Lone Pieters

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3
Typgodkännande nr 0170
Produkt: Klimaflex KD
Innehavare: Hydab Scandinavia AB

KONTROLL 2019-05-01

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2019-03-15.

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkännande nr 0170
Produkt: Klimaflex KD
Innehavare: Hydab Scandinavia AB

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2019-03-15

Typgodkännande grundas på:

- Täthet Klass C enligt EN 13180; AFSDOC.01
- SP Audit report nr. 9P00257 2018 - EN ISO 11925-2: 2010 - Klass E
- Kontrollavtal 210-03-0225 SP

Bedömningsrapport daterad 2019-03-15 – kan inkludera ovanstående

