

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0365 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: DAGVATTEN

BBR 6:64

Innehavare: ARMATEC AB

Betagatan 1, SE-431 49 Mölndal.

Tel: +46 (0)31-89 01 00

Fax: +46 (0)31-45 36 00

E-post: info@armatec.se

Hemsida: www.armatec.com

Produktnamn: Takbrunnar "Ajetak" - Modell UV 53 och UV 69

Regnvattenbrunnar för tak med fullflödessystem. Brunn och klämring är tillverkade av syrafast stål enligt SS 2343. Luftlås och skräpsil är tillverkade av silumin.

Brunnen kan i standardutförandet fås med alternativa utloppsutformningar.

Utvändig gänga R50 eller slätända DY 75 mm.

Brunnen kan förutom standardutförandet även vara försedd med cirkulär plåtkrage (tj. 0,7mm, SS 2343) för anslutning mot taktäckning.

Även förlängt utloppsrör (L 330mm, Ø 54 alt. Ø 75mm.) i SS 2343 kan erhållas.

Brunnarna saluförs under handelsnamnet – Ajetak AT 9400.

Avsedd användning

Takbrunnarna är avsedda för invändig avvattning av tak i ett fullflödessystem för regnvattenavlopp.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för dagvatten	6:642.
Utformning	6:644

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-05-17
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-05-17
Bilaga 3: Kontroll	2017-05-17
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-05-17

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se


Beslutsdatum: 2017-05-17


Diarienummer: 001/16

Giltigt till: 2022-05-16

Tidigare diarienummer: 252/10

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Johnny Ostenfeldt
Handläggare

Bilaga 1**Typgodkännande nr 0365****Produkt: Takbrunnar "Ajetak" Modell UV 53 & 69****Innehavare: Armatec AB****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2017-05-17**

- Produktblad "Takavvattning" daterad 2012-02-21
- Monteringsinformation ARMATAK System, daterad 2016-04-25
- "Avloppsystem" daterad 2017-03-15
- Byggvarudeklaration BVD 3

Bilaga 2**Typgodkännande nr 0365****Produkt: Takbrunnar "Ajetak" Modell UV 53 & 69****Innehavare: Armatec AB****PRODUKTMÄRKNING 2017-05-17**

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: Armatec AB
2. Produktnamn: Takbrunnar "Ajetak" Modell UV 53 & 69
3. Tillverkningsställe: Sommerhein AB, Lidingö SE.
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass – om detta finns
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 0365 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: TÜV/LGA

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.



Johnny Ostfeldt

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3**Typgodkännande nr 0365****Produkt: Takbrunnar "Ajetak" Modell UV 53 & 69****Innehavare: Armatec AB****KONTROLL 2017-05-17**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2017-05-17,

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4**Typgodkännande nr 0365****Produkt: Takbrunnar "Ajetak" Modell UV 53 & 69****Innehavare: Armatec AB****BEDÖMNINGSUNDERLAG 2017-05-17**

Typgodkännandet grundas på:

- 1- Provningsrapporten med nr 89V20045 är utförd av Statens Provningsanstalt.
- 2- Rapport märkt PO 05582-1 utförd av Statens Provningsanstalt.
- 3- Kontrollavtal Armatec AB & TÛV/LGA DIN 18200.
- 4- Rapport årlig kontroll no. 57215095-01 2015 TÛV/LGA

Bedömningsrapport nr. 001/16, daterad 2017-05-17 – kan inkludera ovanstående punkt 1-4



Johnny Ostfeldt

Kiwa Sverige AB