



TYPGODKÄNNANDE 0354 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Torterolo & RE S.p.a.

Via Cornareto 180 17017 Cosseria (SV) ITALY

Tel: + 39019 516901

E-post: info@torterolo.it

Hemsida: www.torteroloere.it

Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr 30 - Innerdörr TR 331, TR 332, TR 341, TR 342

Produktbeskrivning

Säkerhetsdörr – Brandskyddsdörr Serie 30, (TR 331, TR 332, TR 341, TR 342).

Innerdörr som enkel eller parbladig slagdörr av träspån- och gipspaneler samt stålplåt.

Isolering av 50 mm mineralull med densitet 60 kg/m³.

Max dörrstorlek B x H: 11M x 22M, resp. 14M x 24M.

Avsedd användning

Produkten avses att monteras mellan lägenhet och trapphus inomhus

Omfattning

Brandskyddsdörr Serie 30, (TR 331, TR 332, TR 341, TR 342).

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper, 2: säkerhet i tillfälle av brand, 5: bullerskydd, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper, 1:4

Klasser* 5:231

Bullerskydd, allmänt** 7:1

*För innerdörrar; Brandklass EI₂30, Rökgas täthet Sa/Sm.

Brandmotståndsförmåga och rökgas provning enligt SS-EN 1634-1: 2014

Brand klassning enligt EN 13501-2: 2007

**Bullerskydd, klass R'w 40 dB (Rw 44 dB)

Tillhörande handlingar: Monteringsanvisning Torterolo & Re säkerhetsdörrar, MA 2018 03

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Torterolo & RE S.p.a.

Brandskyddsdörr Serie 30:

(TR 331, TR 332, TR 341, TR 342).

Torterolo & RE S.p.a.,

Via Cornareto 180 - 17017 Cosseria
(SV) ITALY,

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

yyyy-mm-dd

For doors; fire class EI₂ 30,

Fire gas tightness Sa/Sm.

Sound-proofing, class R'w 40dB (44dB).



Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Kiwa Sverige AB

1913

0354

CSI, IMQ



Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **CSI, IMQ** Kontrollavtal: **26.06.2018 CSI-Tortero**

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **26.06.2018 CSI-Tortero** från CSI och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.bygg@kiwa.com om utförd fortlöpande egenkontroll.

Bedömningsunderlag

Brandskydd och brandgas/rök-tätthet

Efectis France Classification Report & Test Report n° 06-V-334 + Classification extension n° 06/01 Report n° 06-V-334.
Testrapport Gas Tightness/Smoke no.13-S-888, Efectis France

Luftljudsisolering

CSI Teknisk rapport 0001-DC-ACU-07, 0022-DC-ACU-12, KIWA rapport 0022-DC-ACU-44dB

Inbrottssäkerhet

Test rapport CSI 0017-DC-AEF-08-1 rev1, 0017-DC-AEF-09-1, 0020-DC-AEF-08-1 Rev.1, 0075-DC-AEF-10-1, DC06-039F07

Resultaten visar att kraven för klass 3 resp. klass 4 enligt EN 1627, (1628, 1629, 1630) är uppfyllda.

Kontrollrapport

2018 WS3 CSI från CSI Cert, godkänd årlig kontroll för 2018.

Kommentarer

Dörrar kan förses med typgodkända brevinkast och andra typgodkända låsanordningar, typgodkända i samma brandtekniska klasser, ljudisoleringsklasser och brandgastätthetsklass som dörren.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2019-11-02

Giltigt till: 2024-11-01



Magnus Jerlmark

Diarienummer: 1198/19

Tidigare diarienummer: 246/17



L. Piiters