



# TYPGODKÄNNANDE 1215

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**SAKORD:** Avloppsvatten  
Brunnar i mark med slutna tank.

**BBR 6**

**Innehavare:** FANN VA - Teknik AB

Reprovägen 5 Box 1444 183-77 Täby

Tel: +46 (0)8 761 02 21

E-post: post@fann.se

Web: www.fann.se

### Produktnamn: Produkt: Slutna avloppstankar: ST-serien

ST10000 – ø 1,75 m ST22000 – ø 2,4 m ST30000 – ø 2,4 m ST42000 – ø 2,6 m  
ST14000 – ø 2,0 m ST26000 – ø 2,4 m ST34000 – ø 2,6 m ST46000 – ø 2,6 m  
ST18000 – ø 2,0 m ST38000 – ø 2,6 m

Slutna avloppstankar ST Serien 10-46m<sup>3</sup>, utformade som cirkulära liggande behållare med nominell volym och diameter enligt ovanstående produktbeteckningar. De slutna avloppstankarna är tillverkade genom rotationsgjuten polyetenplast (PE) i enlighet med kraven i SPF Verksnorm 1300.

Avloppstankarna har anpassningsbara förhöjningsstosor och ska förses med godkända lock.

### Avsedd användning

Uppsamlingsstank främst för klosettvattnen (WC+BDT-vatten) men kan även användas för BDT och WC vatten. Nominell kapacitet (NC) är den slutna tankens våt-volym avrundat nedåt till närmaste m<sup>3</sup>. Våt-volymen är angiven i produktbeteckningen enligt exempel: ST10000 – NC 10 m<sup>3</sup>.

Tömningsperioder för avloppstankarna beroende på lagringskapacitet (NC) enligt innehavarens anvisningar.

### Godkännande

Produkt, utförd och installerad enligt tillhörande handlingar, godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Produkter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Utförning. Stycket	6:644
Utsläpp till omgivningen – Allmänt	6:71
Damm, fasta brunnar och fasta behållare, stycket	8:952

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-05-15
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-05-15
Bilaga 3: Kontroll	2019-05-15
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-05-15

### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Akkred. nr. 1913  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2019-05-15

Diarienummer: 243/19

Giltigt till: 2024-05-14

Tidigare diarienummer: 572/14

### Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostfeldt  
Handläggare

**Bilaga 1**  
**Typgodkännande nr 1215**  
**Produkt: Slutna avloppstankar ST-serien**  
**Innehavare: FANN VA-Teknik AB**

**TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2019-05-15**



-FANN Stora Slutna tankar 10-46 m<sup>3</sup> ”Installations- och användaranvisning” = Slamavskiljare Max, svenska, vers. 2.0 180208

-FANN PE 700 ”Anvisning för Förhöjningsstos och lock” = Förhöjningsstos, svenska v2.2 11032

**Bilaga 2**  
**Typgodkännande nr 1215**  
**Produkt: Slutna avloppstankar ST-serien**  
**Innehavare: FANN VA-Teknik AB**

**PRODUKTMÄRKNING 2019-05-15**

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: FANN VA-Teknik AB
2. Produktnamn: Slutna avloppstankar ST-serien 10-46m<sup>3</sup>
3. Tillverkningsställe: Katowice Polen
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass – Nominell kapacitet (NC) samt avsedd för WC+BDT
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 1215 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: RISE

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

*Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.*



**Bilaga 3**  
**Typgodkännande nr 1215**  
**Produkt: Slutna avloppstankar ST-serien**  
**Innehavare: FANN VA-Teknik AB**

**KONTROLL 2019-05-15**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2019-05-15.

**Årlig rapportering:**

Typgodkännandet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

**Byggkontroll:**

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

**Bilaga 4**  
**Typgodkännande nr 1215**  
**Produkt: Slutna avloppstankar ST-serien**  
**Innehavare: FANN VA-Teknik AB**

**BEDÖMNINGСУNDERLAG 2019-05-15**

Typgodkännande grundas på:

1. Bedömningsunderlag dnr. TG 1215 Dnr. 572-14
2. Provningsrapport 5F030777-2 för kapacitet, täthet och hydrauliska egenskaper enligt EN 12566-1:2000/A1:2004
3. Test Rapport DANAK (DTI) 576134/2014 enligt EN 12566-1
4. Kontrollavtal FANN 210-97-0482 RISE
5. Kontrollrapport 8F030777-2. RISE

Bedömningsrapport daterad 2019-05-15 – kan inkludera ovanstående

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ostfeldt'.

Johnny Ostfeldt  
**Kiwa Sverige AB**