



TYPGODKÄNNANDE 0157

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Avloppsvatten
Brunnar i mark. Slamavskiljare

BBR 6

Innehavare: FANN VA -Teknik AB

Reprovägen 5 Box 1444 183-77 Täby

Tel: +46 (0)8 761 02 21

E-post: post@fann.se

Web: www.fann.se

Produktnamn: Slamavskiljare SA 900

Slamavskiljare utformad som en liggande rektangulär behållare utan invändiga mellanväggar. Storlek 900 liter (0,9 m³)

Avskiljarens arbetsöppning som kan förses med förhöjningsrör har nominell storlek DN 600 och är försedd med låsbart lock (krav enligt BBR 8:92)

De slutna tankar är tillverkade genom rotationsgjuten polyetenplast (PE) i enlighet med kraven i SPF Verksnorm 1300.

Avsedd användning

Slamavskiljare för ett hushåll, med högst 5 personer endast för bad-, disk- och tvätt-avloppsvatten (BDT-vatten/gråvatten).

Godkännande

Produkt, utförd och installerad enligt tillhörande handlingar, godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Produkter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Utformning	6:644
Utsläpp till omgivningen – Allmänt	6:71
Dammar, fasta brunnar och fasta behållare, stycket	8:952

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-05-15
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-05-15
Bilaga 3: Kontroll	2019-05-15
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-05-15

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona


Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2019-05-15

Giltigt till: 2024-05-14

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 245/19

Tidigare diarienummer: 038/14


Johnny Ostfeldt
Handläggare

Bilaga 1**Typgodkännande nr 0157****Produkt: Slamavskiljare SA 900****Innehavare: FANN VA-Teknik AB****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2019-05-15**

-Ritn. No. SA 900-1 / SA 900-3 / SA 900-4 / SA mätpkt. /SA 900-4 Dämpcylinder

-Ritn Plastlock PL

-Anvisning Slamavskiljaresa900-SE. 5401 version 2.6, 2016-05-16

-Anvisning för Förhöjningsstos och lock = Förhöjningsstos, svenska v2.2 11032

Godkännande gäller produkter tillverkade av:

Produkt	Material benämning	Rapportnummer
SA900	SCG, M9001, C4	3F001461
SA900	Resinex, RX823, C4	FX116941
SA900	Resinex, 2432.10EU, C8	FX107759
SA900	ICO, 3940, C4	FX107757
SA900	ICO, 3940, C4	FX107763
SA900	Egyptosene, MD3804U	4F020209
SA900	Dowlex, XZ89342	4F024622-1
SA900	Rotom, HTR R039035	5F006947
SA900	Matrix, Revolve N-525	5F014881


Bilaga 2**Typgodkännande nr 0157****Produkt: Slamavskiljare SA 900****Innehavare: FANN VA-Teknik AB****PRODUKTMÄRKNING 2019-05-15**

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: FANN VA-Teknik AB
2. Produktnamn: Slamavskiljare SA 900 BDT max. 5 personer
3. Tillverkningsställe: Alunda Polyeten, Järfälla, SE
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass – om detta finns
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 0157 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: RISE

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännande.

Johnny Ostfeldt

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3**Typgodkännande nr 0157****Produkt: Slamavskiljare SA 900****Innehavare: FANN VA-Teknik AB****KONTROLL 2019-05-15**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2019-05-15.

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4**Typgodkännande nr 0157****Produkt: Slamavskiljare SA 900****Innehavare: FANN VA-Teknik AB****BEDÖMNINGSUNDERLAG 2019-05-15**

Typgodkännande grundas på:

Bedömningsrapport KIWA Swedcert 2014-03-24

Ritn. No. SA 900-1 / SA 900-3 / SA 900-4 / SA mätpkt. /SA 900-4 Dämpcylinder

Ritn Plastlock PL

Anvisning Slamavskiljarsa900-SE. 5401 version 2.6, 2016-05-16

Anvisning för Förhöjningsstos och lock = Förhöjningsstos, svenska v2.2 11032

Bedömningsrapport: 7F021732-2, 2017-10-26 RISE

Kontrollavtal RISE: FANN 210-97-0482

Bedömningsrapport daterad 2019-05-15 – kan inkludera ovanstående



Johnny Ostenfeldt

Kiwa Sverige AB