



TYPGODKÄNNANDE 0106

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Landy Vent International AB

Industrigatan 1, 578 33 Aneby

Tel: + 46 0382-138 00

E-post: info@landyvent.se

Hemsida: www.landyvent.se

BEZA Ceramic Tätningsmassa

Produktbeskrivning

Cementbaserat lagningsbruk för rök- och ventilationskanaler.

Avsedd användning

Invändig tätning av murade kanaler för eldstäder med tillförd värmeeffekt av högst 120kW, renovering av kakelugnar samt tätning av murade ventilationskanaler med självdrag.

Omfattning

BEZA Ceramic Tätningsmassa

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper, 2. Säkerhet i händelse av brand, och 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Uppvärmningsanordningar m.m., allmänt råd	5:421
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256
Soteld	5:4257
Rensning och inspektion	5:428

Tillhörande handlingar

Glidjutning med Beza Ceramic®, metodbeskrivning rev. 2015-03-26

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Landy Vent International AB

BEZA Ceramic Tätningsmassa

Combimix AB,

Verkstadvägen 6, 746 40 Bålsta,

Sverige

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen: yyyy-mm-dd

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:



Kiwa Sverige AB

1913

0106

KIWA Certifiering AB



Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Sverige AB**

Kontrollavtal: **847/19**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **847/19** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.bygg@kiwa.com om utförd fortlöpande egenkontroll.

Bedömningsunderlag

Rapport ELAB 270-7-684 från DTI 1998-02-24

Receipt: Combimix receptbank 2007-07-02

Sista kontrollrapport av 2018-10-18

Kommentarer

Otätheter och konstruktionsfel på den befintliga skorstenen, skall åtgärdas innan Beza Ceramic behandling för tätning.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2019-08-16

Diarienummer: 854/19

Giltigt till: 2024-08-18

Tidigare diarienummer: 102/14



Bengt-Olov Andin



J. Ostenfeldt