



TYPGODKÄNNANDE 1267 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: AB Furhoffs Rostfria

Haganders väg 2, Box 93 541 22, Skövde, Sverige
Tel: Tel: +46 500 444 546
E-post: info@furhoffs.se Hemsida: furhoffs.se

Golvbrunn FURO 105, 113

Produktbeskrivning

Golvbrunnar med vattenfyllda lås

Avsedd användning

Golvbrunnar med vattenfyllda lås och kopplade till rör för montering i bjälklag

Omfattning

Golvbrunn FURO, 105, 113

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brand, Klassbeteckningar *EI 60	5:231
Avskiljande konstruktion	5:232

*Testat enligt EN 1366-3:2009 och EN 1363-1:1999

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:
Tillverkningsställe:

AB Furhoffs Rostfria
Golvbrunn FURO, 105, 113
AB Furhoffs Rostfria
541 22, Skövde,
Sverige

Spårbarhet till tillverkningen:
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:
Certifieringsorgan:
Ackrediteringsnummer:
Typgodkännande:
Kontrollorgan:

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
EI 60
☩
Kiwa Sverige AB
1913
1267
RISE (SP)



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.
Kontrollorgan: **RISE (SP)** (Kontrollavtal: **210-00-0233 (utfärdat 2019-05-03)**)

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med kontrollavtal.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisning och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.bygg@kiwa.com om utförd fortlöpande egenkontroll.

Tillhörande handlingar

FURO 105: Produktblad: FUR_SV_105_web.pdf.furhoffs.com. med illustrationer, ritningar med mål och Variantutförande, 310 rev. 918
Monteringsanvisning: FUR_SV_Mont 105 för brandklass EI 60, web.pdf.furhoffs.com

FURO 113: Produktblad:
FUR_SV_113 Stor Golvbrunn med illustrationer och ritningar med mål web.pdf.furhoffs.com: 310 rev. 618
Monteringsanvisning: FUR_SV_Furo 113 Stor Golvbrunn med illustrationer, web.pdf.furhoffs.com 2018-04-01

Bedömningsunderlag

1. Provningsrapport från RISE (SP) nr. 4P08774-2 avs. EN 1366-3:2009/EN1363-1:1999.
2. Kontrollavtal med RISE (SP) 210-00-0237.
3. Uppföljande besiktningsrapport 2020-01-09, FURO 105, 113, ca 889321

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-05-05

Diarienummer: 211/20

Giltigt till: 2025-05-14

Tidigare diarienummer: 232/15

Magnus Jerlmark

Lone Piiters