

TYPGODKÄNNANDE 1264 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Lindab Ventilation AB

Stålhögavägen 115, 269 92 Båstad, SE

Tel: +46 431 850 00

E-post: sve@lindab.se / lindab@lindab.com Hemsida: www.lindab.se/ www.lindab.com

Renslucka IPPR

Produktbeskrivning

Rensluckor typ IPPR, anpassade för kanaldimensioner Ø100 mm - Ø1000 mm.

Avsedd användning

Rensluckor Ø 100 - 1000 för montering på cirkulära ventilationssystem.

Luckorna uppfyller kravet för täthetsklass C enligt EN 15727.

Omfattning

Renslucka IPPR Ø 100 - 1000

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Luftbehandlingsinstallationer – Allmänt råd	5:52
Luftbehandlingsinstallationer	5:533
Material	6:11
Mikroorganismer*	6:24
Luft	6:2
Ventilation (Täthetsklass C*)	6:25, 6:255
Värme- och kylinstallationer – Allmänt råd	9:5


*Mikroorganismer - Luftbehandlingsaggregat för tilluft skall ha filter av lägst klass F7 enligt EN 779. Produkten får inte monteras i ventilationskanaler där luft som innehåller feta eller klubbiga föroreningar distribueras.

**Täthetsklass C har verifierats enligt EN 15727: 2010

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Lindab Ventilation AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	IPPR
Tillverkningsställe:	2646
Spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Täthetsklass C enligt EN 15727:2010
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☩
Certifieringsorgan:	Kiwa Sverige AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1264
Kontrollorgan:	RISE

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **RISE Sweden**

Kontrollavtal: **210-07-0174**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med omfattningen i avtal.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisning och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.bygg@kiwa.com om utförd fortlöpande egenkontroll.

Tillhörande handlingar

Lindab Product Specification BAV 4031, rev 2015-08-06

Lindab IPPR Assembly instruction 2020.03.09

Access Door Product description 2020.03.09

Bedömningsunderlag

Test Rapport 4P06700 sv. Enligt EN 15727:2010, RISE (SP) 2014-10-27

Avtal om fortlöpande kontroll RISE/LINDAB: SP 210-07-0174, 2018-03-21

Besiktningssrapport RISE P800167-19A 2019

Quality Inspection IPPR NEW, accompanied by a power point illustration

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-05-04

Diarienummer: 0356/20

Giltigt till: 2025-05-03

Tidigare diarienummer: 245/15

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt