



TYPGODKÄNNANDE 1669 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Diehl Metering GmbH

Industriestraße 13, 91522 Ansbach, Tyskland

Tel: +49 981 1806 0

E-post: metering-germany-info@diehl.com Hemsida: www.diehl.com/metering/

Diehl vattenmätare

Produktbeskrivning

Produkten är en stationär ultraljudsvattenmätare och finns i dimensioner: DN 50, 65, 80, 100, 125, 150 och 200. Vattenmätaren måste vara utrustad med typgodkända backventiler vid anslutning till tappvatteninstallation.

Avsedd användning

Vattenmätare för kallt och varmt tappvatten där vattentrycket inte överstiger 1,6 MPa.

Omfattning

HYDRUS 2.0 BULK Typ 174

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om [3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö], under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper,	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:
Tillverkningsställe:

Diehl Metering GmbH
HYDRUS 2.0 BULK Typ 174
Diehl Metering GmbH, DE-91522
Ansbach.
(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Dimension (DN)

Spårbarhet till tillverkningen:
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:
Certifieringsorgan:
Ackrediteringsnummer:
Typgodkännande:
Kontrollorgan:

Kiwa Sverige AB
1913
TG 1669
DTI



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI**

Kontrollavtal: **Nr. 382, daterat 2017-04-24**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med omfattningen i kontrollanvisningen, daterad 2020-07-01.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisning och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakningskontroll.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning HYDRUS, Mat.-Nr. 3005696

Bedömningsunderlag

HY-rapport nr.: K-305441-18-Bs/st, K-318864-19-Ko/st, W-301888-18-si/Krü, W-317584-19-SI/to.

TZW-Az.: KA 0146/16, KA 0445/15, MO 204/14, MO 052/16.

Kommentarer

-

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-07-02

Diarienummer: 489/20

Giltigt till: 2025-07-01

Tidigare diarienummer:



Bengt-Olov Andin



Deo Yamabo