

TYPGODKÄNNANDE 0175

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Installationer för tappvatten

BBR 6:62

Innehavare: Bonomi Industries S.r.l.

Via Padana Superiore, 27/29 Fraz.Ciliverghe 25080 Mazzano (BS) Italy

Tel: +39-030 212441

Fax.: +39-030 2629498

Email: quaresminie@rubvalves.com

Web: www.rubvalves.com

Produktnamn: RUB kulventiler typ s.21

Varmsmidd kulventil av avzinkningshårdig mässing.

RUB kulventil s.21 lödda ändar för montering och förlängd spindel.

Godkända dimensioner: $\varnothing$ 10 mm – $\varnothing$ 54 mm

Kulventil skall, för att uppfylla kraven, monteras enligt innehavarens anvisningar.

Avsedd användning

Avstängningsventil i rörsystem för varmt och kallt tappvatten.

Godkännande

Produkt, utförd och installerad enligt tillhörande handlingar, godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62*
(1:a meningen och 2:a stycket)	
Utformning	6:625*
(1:a meningen och 4:e stycket)	

*Produkten uppfyller krav i BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-02-14
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-02-14
Bilaga 3: Kontroll	2019-02-14
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-02-14

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Akred. nr. 1913
Produktercertifiering
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2019-02-14


Giltigt till: 2024-01-20

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 146/19

Tidigare diarienummer: 768/18


Johnny Ostenfeldt
Handläggare

Bilaga 1**Typgodkännande nr 0175****Produkt: RUB kulventil s.21****Innehavare: Bonomi Industries S.r.l.****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2019-02-14**

1. Rubinetterie Utensilerie BONOMI - Produktblad för s.21 CR (Exces21-3929)
2. Dokument RUB IMO-003/02 "Installation, maintenance and operating instructions" med anvisningar för "Brass valves with compression ends"

Bilaga 2**Typgodkännande nr 0175****Produkt: RUB kulventil s.21****Innehavare: Bonomi Industries S.r.l.****PRODUKTMÄRKNING 2019-02-14**

Kulventilen skall märks permanent med följande information:

- a. RUB s.21 DZR PN 10 DN 20R (på ämnet)
- b. CR
- c. Dimension: $\varnothing$ 10 - $\varnothing$ 54 mm
- d. Tillverkningsdatum (år och vecka)
- e. Tillverkat i Italien

Produktemballagen ska märkas med följande information:

1. Innehavare: Bonomi Industries S.r.l.
2. Produktnamn: RUB Kulventil s.21
3. Tillverkningsställe: Italien
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass – om detta finns
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 0175 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: Kiwa Cermet, Italien

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännande



Johnny Ostfeldt

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3**Typgodkännande nr 0175****Produkt: RUB kulventil s.21****Innehavare: Bonomi Industries S.r.l.****KONTROLL 2019-02-14**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning i ND-08 daterad 2016-03-02.

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4**Typgodkännande nr 0175****Produkt: RUB kulventil s.21****Innehavare: Bonomi Industries S.r.l.****BEDÖMNINGSUNDERLAG 2019-02-14**

Typgodkännande grundas på:


Bedömningsrapport D.nr 794/13

Testrapport Byggforsk NBI NKB 12 no. 068707343/06870/039 NKB13 & NKB4 no. 06870/439

Kontrollavtal Rubinetterie Utensilerie Bonomi S.r.l. och KIWA Cermet Italy ND-08 daterad 2016-06-02.

Senaste kontrollrapport KIWA Cermet daterad 2018.05. 02

Bedömningsrapport daterad 2019-01-21 – kan inkludera ovanstående



Johnny Ostfeldt

Kiwa Sverige AB