



TYPGODKÄNNANDE 1283 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Golan Pipe Systems Aps.

Lollandsvej 14, DK-5500 Middelfart

Tel: +45 6441 7732

E-post: info@golan.dk

Hemsida: www.golan.dk

Tappvattenfördelare

Produktbeskrivning

Fördelare med kompressionsbeslag av mässingslegering för anslutning av plaströr i dimensioner: 15x2,5 mm (PEX alt. PE-RT) och 16x2,0 mm (PE-RT/Alu/PE-RT alt. PEX/Al/ PEX).

Avsedd användning

Fördelningsrör för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa där vattentrycket momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning

GPS Tappvattenfördelare

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a stycke
Utformning	6:625

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Golan Pipe Systems

GPS Tappvattenfördelare

Golan Pipe Systems, Middelfart

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

max. temperatur, tryck och dimensioner



Kiwa Sverige AB

1913

TG 1283

Danska tekniska institutet (DTI)



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI**

Kontrollavtal: **Nr. 45, uppdaterat 2016-04-06**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2015-09-01.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

GPS Tappavattenfördelare med klämring, daterad 2015-08-24

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr. 600338 från DTI

Kommentarer

Produkten uppfyller kraven enligt NKB 18.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-10-12

Diarienummer: 864/20

Giltigt till: 2025-10-11

Tidigare diarienummer: 320/15



Bengt-Olov Andin



Deo Yamabo