



TYPGODKÄNNANDE 0853 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Golan Pipe Systems Aps.

Lollandsvej 14, DK-5500 Middelfart

Tel: +45 6441 7732

E-post: info@golan.dk

Hemsida: www.golan.dk

Plaströr av PE-RT

Produktbeskrivning

Plaströr av polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) i dimensioner: 15x2,5 mm ; 18x2,5 mm och 22x3,0 mm. Produkten har en utvändig syrediffusionsspärr av EVOH och för sammanfogning används typgodkända kompressionskopplingar.

Avsedd användning

Plaströr för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa där vattentrycket momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning

Golan X-Flex Universalrör

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a stycke
Utformning	6:625

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Akrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Golan Pipe Systems

X-Flex Universalrör

Golan Pipe Systems, Middelfart

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

max. temperatur, tryck och dimensioner



Kiwa Sverige AB

1913

TG 0853

Danska tekniska institutet (DTI)



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI**

Kontrollavtal: **Nr. 45, uppdaterat 2016-04-06**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2015-04-30.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Produktlista 2019 "Golan Pipe Universalrör X-Flex, 087208815", uppdaterad 2019-04-15

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr. 586596, 609471, 211754 – från DTI

Provningsrapport nr. MO 104/14 och MO 254/12 – från TZW

Kommentarer

Produkten uppfyller kraven för applikationsklass 2 och 5 med tryck 10 bar enligt SS-EN ISO 22391-2 samt diffusionstäthet enligt DIN 4726.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-10-12


Diarienummer: 863/20

Giltigt till: 2025-10-11

Tidigare diarienummer: 1006/14



Bengt-Olov Andin



Deo Yamabo