



## TYPGODKÄNNANDE 1684 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Oras Ltd

P.O. Box 40, 26101 Rauma, Finland

Tel: +46 21 81 61 31

E-post: info.sweden@oras.com

Hemsida: www.oras.com

### Oras Clinica, väggmonterade elektroniska blandare

#### Produktbeskrivning

Beröringsfria blandare (EN 15091) av mässing med trestegstätade manschetter för dold rördragning. Blandarna är utrustade med smutsfilter, backventiler, skällningsskydd, termostatkassett för automatisk temperaturkontroll och med autofocus infraröd sensor.

#### Avsedd användning

Elektroniska blandare, för varmt och kallt tappvatten, avsedda att användas i tvättstall respektive dusch främst inom vård och omsorgssektorn.

#### Omfattning

Modeller:

5670U, 5671U, 5672U


#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvattenflöde	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Oras Ltd
Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Oras Oy, Rauma, Finland
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	yyyy-mm-dd
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Sverige AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1684
Kontrollorgan:	Kiwa Sverige AB

CERTIFIKAT

#### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: **1168/17**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2019-04-05.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **1168/17** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Oras Clinica - Monterings- och Serviceanvisningar 943433-04-20

**Bedömningsunderlag**

Provningsrapporter EUFI29-20002097-T1, EUFI29-20002034-T1 och EUFI29-20000931-T1 (Eurofins)

Bedömningsrapport 865/20 (Kiwa Sverige AB)

**Kommentarer**

Blandarna har provats enligt EN 15091:2013.

Samtliga modeller har ljudklass I.

Modell:

5670U\*, 6 V batteri, duschblandare

5671U\*, 6 V batteri, tvättställsblandare, avtagbar svängbar utloppspip 100 mm

5672U\*, 6 V batteri, tvättställsblandare, avtagbar svängbar utloppspip 200 mm

\*) Bluetooth modeller

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-11-24

Diarienummer: 0865/20

Giltigt till: 2025-11-23

Tidigare diarienummer: -



**Deo Yamabo**



**Bengt-Olov Andin**