



TYPGODKÄNNANDE 1286 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: BVS Brannvernsystemer AS

Nedre Banegate 19, 4014 Stavanger, Norge

Tel: +47 5154 7200

Fax: +47 5154 7202

E-post: post@bvsl.no

Hemsida: www.bvsl.no

Inspecto®W Inspektionsluckor EI₁₆₀-Sa-EI₂₉₀/EW120-Sa

Produktbeskrivning

Brandklassad inspektionslucka. Lucka består av 1,2 mm galvaniserat stål, brandgips, brandplatta och 50 mm Rockwool isolering. Luckans totala djup är 90 mm.

Luckorna levereras i många standardstorlekar och är godkända upp till 900 x 1200mm.

Brandluckor levereras även i specialstorlekar. Luckan levereras som enkelblad och dörrbladet är fäst med dolda PIN-gångjärn.

Avsedd användning

Inspecto®W Inspektionsluckor möjliggör inspektioner av tekniska installationer i brandklassade väggar och schakt.

Omfattning

Inspecto®W Inspektionsluckor EI₁₆₀Sa-EI₂₉₀/EW120-Sa

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar*	5:231
Brandcell	5:242
Brandsektion	5:243
Dörr, lucka och port	5:534

* Brandklass: EI₁₆₀-Sa - resp. EI₂₉₀/EW120-Sa enligt EN 13501-2

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

BVS Brannvernsystemer AS

Inspecto®W Inspektionsluckor

TAPC Ltd.

North Lincolnshire U.K.

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Brandklass: EI₁₆₀-Sa- EI₂₉₀/EW120-Sa



Kiwa Sverige AB

1913

1286

KIWA Sverige AB



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Sverige AB**

Kontrollavtal: **530/15 daterat 2015-09-29.**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2020-12-16.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **530/15** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Inspecto® Brannklassificerade Inspektionsluckor: www.bvsl.no uploads 2016/06 Inspectionsluckor 4 sidor-08.2016 Pdf.

Bedömningsunderlag

1. BM TRADA, Fire Resistance Testing, Report: BMT/FEP/F15113D, Test conducted in accordance with EN 1634-1: 2014 and EN 1363-1: 2012.
2. BM TRADA Classification report no. BMT/CR15113D acc. EN 13501-2, (EN Class: EI₁60-Sa-EI₂90/EW₁20-Sa)
3. Drawings Inspection Hatch APC3423 Version C – 2015.
4. Kontrollavtal: D.nr. 530/15 mellan Kiwa Sverige AB och BVS Brannvernsystemer AB, daterad 2015-09-29.
5. Senaste kontrollrapport KIWA Sverige 22: oktober 2020

Kommentarer

Bygghandlingar samt Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans, och skall vara på ett skandinaviskt språk. Skriftliga instruktioner för idrifttagande, återkommande funktionsprovning, skötsel och underhåll skall finnas vid varje installerad objekt.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-12-16

Diarienummer: 1191/20

Giltigt till: 2025-12-15

Tidigare diarienummer: 529/15

Magnus Jerlmark

Lone Piiters