



## TYPGODKÄNNANDE 1699 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Oras Ltd

P.O. Box 40, 26101 Rauma, Finland

Tel: +46 21 81 61 31

E-post: info.sweden@oras.com

Hemsida: www.oras.com

### Oras Clinica, väggmonterade termostatblandare

#### Produktbeskrivning

Termostatblandare (EN 1111) av mässing med trestegstätade manschetter för dold rördragning. Blandarna är utrustade med smutsfilter, backventiler och termostatkassett för automatisk temperaturkontroll.

#### Avsedd användning

Termostatblandare, för varmt och kallt tappvatten, avsedda att användas i tvättställ respektive dusch främst inom vård och omsorgssektorn.

#### Omfattning

Modeller:

5663, 5662, 5660, 5664

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper 1:4

Installationer för tappvatten, 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvattenflöde, 6:623, 1:a meningen

Återströmning, 6:624

Utformning, 6:625, 1:a och 4:e stycket

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Tygodkännande:

Kontrollorgan:

Oras Ltd

Produktnamn (artikelnr)

Oras Oy,

Rauma, Finland

yyyy-mm-dd

-

+

Kiwa Sverige AB

1913

1699

Kiwa Sverige AB



CERTIFIKAT

### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: **1168/17**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2019-04-05.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **1168/17** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Oras Clinica - Monterings- och Serviceanvisningar 943418-02-20

**Bedömningsunderlag**

Provningsrapport 201001211-TR-Rev0 (Kiwa NL)

Bedömningsrapport 1078/20 (Kiwa Sverige AB)

**Kommentarer**

Blandarna har provats enligt EN 1111:2017.

Modell:

5663, väggmonterad tvättställsblandare, cc 150, med svängbar utloppspip 200 mm, lång spak, EcoFlow flödesvred, termisk desinfektion

5662, väggmonterad tvättställsblandare, cc 150, med svängbar utloppspip 200 mm, EcoFlow flödesvred, termisk desinfektion

5660, väggmonterad duschblandare, cc 150, EcoFlow flödesvred, termisk desinfektion

5664, väggmonterad duschblandare, cc 160, EcoFlow flödesvred, termisk desinfektion


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-03-04

Diarienummer: 1078/20

Giltigt till: 2026-03-03

Tidigare diarienummer: -



**Deo Yamabo**



**Bengt-Olov Andin**