



TYPGODKÄNNANDE 1245 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Geberit AB

Folketshusgatan 1, SE-295 31 Bromölla

Tel: +46 (0)456 – 480 00

E-post: order.se@geberit.com

Hemsida: www.geberit.se

Geberit Väggbrunn

Produktbeskrivning

Under beteckningen Geberit Väggbrunn ingår följande brunntyp:

Geberit Duofix Väggbrunn

Geberit GIS Väggbrunn

Geberit Sanbloc Väggbrunn

Geberit Kombifix Väggbrunn

Avsedd användning

Geberit Väggbrunn användas som avlopp i bostäder, hotell, duschanläggningar och andra byggnader och lokaler med jämförbara förutsättningar. Geberit Väggbrunn med brunnmanschett skall monteras i vägg vid golvnivå. Flödeskapacitet mm. per storlek framgår av sida 2.

Omfattning

Väggbrunn: Geberit Duofix, Geberit GIS, Geberit Sanbloc, Geberit Kombifix

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten – Allmänt	6:641
Utformning	6:644

Geberit Väggbrunn uppfyller kraven enligt EN 1253-3: 2016-09 Tabell A1.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedel. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Geberit AB

Produktnamn (artikelnr)

Geberit International AG

Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona,

Schweiz

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:



Kiwa Sverige AB

1913

TG 1245

TÜV Rheinland



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **TÜV Rheinland** Kontrollavtal: **TRLP & Geberit Int. AG 31.03.2015**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med omfattningen i kontrollanvisningen, daterad 2020-08-15.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisning och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande egenkontroll.

Tillhörande handlingar

Geberit Duofix Väggbrunn: H30/H50 Monteringsanvisning 11-2013. Mått och Data 01-01-2014

Geberit GIS Väggbrunn: Monteringsanvisning 11-2013. Mått och Data 01-01-2014

Geberit Sanbloc Väggbrunn: Monteringsanvisning 11-2013. Mått och Data 01-01-2014

Geberit Kombifix Väggbrunn: Monteringsanvisning 11-2013. Mått och Data 01-01-2014

Bedömningsunderlag

-Test report DTI 449014, 30th of September 2011 acc. ETAG 022 Annex A WG 05.04-2002 (24-05-2005) - Water Tightness around penetrations and other details in wet room floors with flexible substrate for Duofix, Gis, Sanbloch, Kombifix.

-Test report TÜV Rheinland 7313405-01/02. 19th of March 2014 for Gullies 30/50.

-Sintef test report dated 2014-04-23 no. 102004276-15 acc. ETAG 022 Annex A.

-SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr. 20433

-Inspection report/test report DIN EN 1253-3: 2016-09 Tabell A1. - TÜV Rheinland nr. 60377995-017/023 - 2020

Kommentarer

Kapacitet, vattenlåshöjd och lukt:

Väggbrunn	Kapacitet	Höjd i vattenlås	Kommentar
Dim. utlopp 40 mm	0,40 l/sek	*30 mm	*kräver koppling till brunn med min. 50 mm vattenlås
Dim. utlopp 50 mm	0,80 l/sek	50 mm	

NB: Spillvatten skall kunna avleda minst 150% av de betjänade tappställens normflöda.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020-11-17

Diarienummer: 0549-20

Giltigt till: 2025-11-16

Tidigare diarienummer: 0860-14



Bengt-Olov Andin



Johnny Ostenfeldt