



TYPGODKÄNNANDE 0164 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Comisa S.p.A.

Via Neziolo 27, 25055 Pisogne (BS), Italien

Tel: +39 0364 89 68 11

E-post: export@comisa.it

Hemsida: www.comisa.it

A-kopplingen

Produktbeskrivning

Klämringskopplingar tillverkat av mässing för kopparrör med diameter 10, 12, 15, 18, 22 och 28 mm. Materialet i vattenberörda delar består av avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Klämringskopplingar för sammanfogning av kopparrör för kallt och varmt tappvatten. Maximalt drifttryck 1,0 MPa (10 bar).

Omfattning

A-kopplingen


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om « 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön », under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer av tappvatten* – 2a stycket	6:62
Utformning – 1a stycket och 4e stycket	6:625

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Comisa S.p.A.
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	A-kopplingen
Tillverkningsställe:	Comisa S.p.A., Pisogne, Italien
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	†
Certifieringsorgan:	Kiwa Sverige AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Tygodkännande:	0164
Kontrollorgan:	Kiwa Sverige AB

CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe:

Comisa S.p.A., 25055 Pisogne (BS), Italien.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB** Kontrollavtal: **Nr. 130702510**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuella kontrollanvisningar.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt gällande **kontrollavtal** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

”Comisa Monteringsanvisning Mässing och DZR Klämringskoppling för Kopparrör”, utgåva UG21-106.

”AhlSELL Monteringsanvisning för a-collection, BRRA7705 ”, utgåva februari 2015.

Bedömningsunderlag

Bedömningsrapport och bedömningsunderlag dnr. 183/16.

Kontrollbesiktningsrapport daterad 15-16/9/2020, utfärdad av Kiwa.

Kommentarer

Årlig övervakande kontroll ska utföras av Kiwa Cermet Italia S.p.A. på uppdrag av Kiwa Sverige AB.

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad av kvalificerad person enligt anvisningen.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-06-23

Diarienummer: 267/21

Giltigt till: 2026-06-22

Tidigare diarienummer: 183/16



Bengt-Olov Andin



Kasem Bjelevac