



TYPGODKÄNNANDE 1735 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Grohe AG

Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Tyskland

Tel: +49 2372 93-2029

E-post: grohe@grohe.se

Hemsida: www.grohe.com

ESSENCE mekaniska blandare

Produktbeskrivning

Engreppsblandare av förkromad mässing, försedda med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten.

Omfattning

Essence 23797xx1, 24171xx1, 24172xx1, 24175xx1, 24179xx1, 24180xx1, 24183xx1 och 34813xx1


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen, 2:a stycket och allmänt råd
Tappvattenflöde	6:623
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Grohe AG
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Sverige AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1735
Kontrollorgan:	Kiwa Sverige

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Tillverkningsställe:

Fabrikskod 0202 och 0301

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige**

Kontrollavtal: **0148/2015, 5:e revisionen**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2019-04-15.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:e december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning nr: 990277 och 990496 – utförd av Grohe AG.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport: 664802-1 och -5 – från DTI samt 60229074/003 från TÜV-LGA.

Kontrollrapport 20201109-SAR-0202 och 20201123-SAR-0301 – från Kiwa Sverige.

Bedömningsrapport 0259/2021, daterad 2021-06-24 av Kiwa Certifiering Sverige.

Kommentarer

Godkända tvättställsblandarna är verifierade enligt EN 817:2008 och NKB Produktregel 4.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.


Beslutsdatum: 2021-07-01

Diarienummer: 0259/2021

Giltigt till: 2026-06-30



Bengt-Olov Andin



Deo Yamabo