

**kiwa**

Partner for progress

TYPGODKÄNNANDE 0235 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VENTILATION
VENTILATIONSKANAL och IMKANAL**BBR 5:5**
BBR 6**Innehavare**
SkorstensFolket Sverige AB

Ringögatan 6

417 07 GÖTEBORG

Tel 1: 031-91 28 00

Tel 2: 08 - 651 79 00

E-post: info@skorstensfolket.nu

Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Produktnamn: FuranFlex foder för ventilations- och imkanaler

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga ventilations- och imkanaler. FuranFlex levereras som slang för applicering i ventilationskanal med varierande form. Fodret installeras med speciell teknik och utrustning och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Renovering genom infodring av befintliga ventilationskanaler och imkanaler.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Luftbehandlingsinstallation, Allmänt	5:526
Material	6:11
Luft, allmänt (Utformning)	6:21
Täthet (Täthetsklass D)	6:255

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

- 2. Säkerhet i händelse av brand
- 6. Energihushållning och värmeisolering (Täthet)

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-09-10
Bilaga 3: Produktmärkning	2017-09-10
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2017-09-10
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-09-10

Då detta typgodkännande uppvisas visas också de tillhörande bilagorna 1 till 4.

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 KarlskronaTel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2017-09-10

Diarienummer: 762/17

Giltigt till: 2022-09-09

Tidigare diarienummer: 071/12

Kiwa Sverige AB
Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig
Bertil Wolgast
Handläggare

Bilaga 1**Typgodkännande nr 0235****Produkt: FuranFlex****Innehavare: Skorstensfolket Sverige AB****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2017-09-10****1. Monteringsinstruktion SFSAB 2012-05-15**Kommentarer

- A. Arbetsmiljöfrågor i samband med hantering av produkten har inte ingått i prövningen och bedömningen för detta typgodkännande.
- B. För godkännandet gäller att, innan produkten appliceras skall otätheter som beror på fästen, konstruktiva fel hos den befintliga kanalen såsom sönderbrytningar på grund av upplag och öppna hål och större sprickor, först avhjälpas genom särskilda reparationsåtgärder. Särskilt bör detta beaktas vid bjälklagsgenomgångar.
- C. Produkten är godkänd i ventilationsinstallationer med från- resp. tilluftkanaler samt där befintlig kanal utgör brandavskiljning.
- D. Installationer får endast utföras av personal som godkänts av Skorstensfolket Sverige AB.

Bilaga 2**Typgodkännande nr 0235****Produkt: FuranFlex****Innehavare: Skorstensfolket Sverige AB****PRODUKTMÄRKNING 2017-09-10**

Produkten ska märkas med beständig etikett med följande information:

- a. Skorstensfolket Sverige AB
- b. Furanflex
- c. Dimension
- d. Tillverkningsställe och tillverkningsdatum/-nummer
- e. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: **0235** samt Boverkets logo: 
- f. Ackrediteringsnummer: **1913**
- g. Utsett kontrollorgan – här Kiwa Sverige AB

Varje installation som imkanal förses med beständig skylt nära imkanalen i kök medföljande information:

- a. Skorstensfolket Sverige AB
- b. Furanflex
- c. Kiwa Sverige Typgodkännande nr: 0235
- d. Installationsdatum och Installatör

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 6 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.**Kiwa Sverige**
Bertil Wolgast

Bilaga 3**Typgodkännande nr 0235****Produkt: FuranFlex****Innehavare: Skorstensfolket Sverige AB****KONTROLLANVISNINGAR 2017-09-10****Kontrollanvisningar**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt "KONTROLLOMFATTNING", daterad 2017-09-10, Bilaga 5.

Årlig rapportering:

Typgodkännandet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollomfattningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan. Innehavare ska meddela kontrollanvisning och kontrollomfattning till valt kontrollorgan.


Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4**Typgodkännande nr 0235****Produkt: FuranFlex****Innehavare: Skorstensfolket Sverige AB****BEDÖMNINGSUNDERLAG 2017-09-10**

Typgodkännandet grundas på:

1. Resultat från provningsrapporter med avseende på produktens väsentliga egenskaper
2. Provningsresultat med avseende på avgivande av farliga gaser efter installation
3. Bedömningsrapport Bilaga 6 – daterad 2017-09-10

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bertil Wolgast'.

Kiwa Sverige
Bertil Wolgast