

TYPGODKÄNNANDE 1678 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Grohe AG

Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Tyskland

Tel: +49 2372 93-2029

E-post: grohe@grohe.se

Hemsida: www.grohe.com

GROHE Mekaniska blandararmaturer

Produktbeskrivning

Engreppsblandare i förkromad mässing, försedda med typgodkända flexibla kopplingsledningar. Se omfattning.

Avsedd användning

Köksblandare för varmt och kallt tappvatten.

Omfattning

30423xx0 Accent, L-pip

30425xx0 Vento, L-pip

30427xx0 Vento, C-pip

30429xx0 Vento, U-pip

30430xx0 Via, låg pip

30431xx0 Via Cosmopolitan, C-pip

30432xx0 Accent, L-pip med dual spray

30433xx0 Viamo, profi spray

30434xx0 Vento, C-pip, utdragbar strålsamlare

30435xx0 Vento, U-pip, utdragbar strålsamlare

30436xx0 Vento, L-pip, utdragbar strålsamlare

30438xx0 Vento, C-pip med dual spray

30439xx0 Vento, U-pip med dual spray

30440xx0 Scala, C-pip med trippelspray

30441xx0 Scala, L-pip med dual spray

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, första meningen, 2:a stycket och allmänt råd
Tappvattenflöde	6:623, första meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Grohe AG

Produktnamn (artikelnr)

Fabriksbeteckning 0202

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-

Kiwa Sverige AB

1913

TG 1678

Kiwa Sverige



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige**

Kontrollavtal: **148/2015, revision 5**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2018-01-31.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **148/2015, revision 5** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning enligt följande:

- 99.0680 för Viamo
- 99.0335 och 99.0431 för Accent
- 99.0264 för Via
- 99.1064 för Via Cosmopolitan
- 94.432, 94.433, 95.581 och 95.788 för Vento
- 99.1189 och 99.1206 för Scala

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr. SBF2017F0115 och nr. 202000027 – från SINTEF

Analysrapport nr. 524514-8, 618899-11 och nr. 690614-21 – från DTI

Provningsrapport nr. 642405A och nr. 642405AA – från DTI

Provningsrapport nr. 120004683-2 och nr. 120005069-1 – från MPA NRW

Provningsrapport nr. 21280047-013, 57215398-02 och nr. 60234746-005 – från TÜV Rheinland-LGA

Kommentarer

Produkterna är verifierade enligt EN 817:2008, DVGW W 574:2007 och NKB 4.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.


Beslutsdatum: 2020-09-28

Diarienummer: 664/20

Giltigt till: 2025-09-27

Tidigare diarienummer:


Bengt-Olov Andin


Deo Yamabo