



CERTIFIKAT

BYGGPRODUKT CERTIFIKAT 0955

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Nordiska Skorstensprodukter AB

Box 89, 468 22 Vargön

Tel: +46 (0)521 65999

E-post: kundservice@nspab.se

Webb: www.nspab.se

NSP BÖJBARA VENTILATIONSKANALER

Produktbeskrivning

Böjbara ventilationskanaler: NSP Ekonomi av syrafast rostfritt stål, NSP Galv, av galvaniserat stål, NSP FE av aluminium pläterat stål, samt NSP V-Flex av aluminium resp. galvaniserat stål/och NSP HARDFLEX rör i syrafast rostfritt stål med trippel lås, stark hållbarhet och vridstyrka, materialtjocklek 0,12mm.

Avsedd användning

Ventilationskanal i alla typer av ventilationsanläggningar.

Reparation av befintliga otäta im-kanaler/ventilationskanaler.

Anslutningsdon mellan spisfläkt eller spiskåpa och im-kanal i bostadshus.

Omfattning

NSP BÖJBARA VENTILATIONSKANALER

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand** och **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar*	5:231
Luftbehandlingsinstallationer, allmänt råd och tabell	5:526
Imkanaler – Allmänt råd	5:5332
Ventilation, stycket	6:25
Installationer, stycket inkl. allmänt råd	6:254
Täthet**, stycket	6:255

*Brandteknisk klass A2-s1, d0

**Täthetsklass C enligt EN 13180:2001 respektive Täthetsklass D enligt VVS AMA 98.57

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns

Nordiska Skorstensprodukter AB

NSP Böjbara Ventilationskanaler

Nordiska Skorstensprodukter AB

Box 89, 468 22 Vargön

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Täthetsklass: C enligt EN 13180:2001
respektive Täthetsklass D enligt VVS
AMA 98.57

Brandteknisk klass: A2-s1, d0

Kiwa Sverige AB

0955

Kiwa Sverige AB

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se

Certifieringsorgan:

Byggproduktcertifikat:

Kontrollorgan:

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: **337/15 mellan NSAB och Kiwa Sverige AB**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-06-15.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar.

Byggproduktcertifikatets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal 337/15 och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

www.nspab.se/ - Sök på hemsidan efter "Det oförstörbara röret"

www.nspab.se/ - Sök på hemsidan efter "Ventilation-luft NSP Hardflex/Produktfakta"

- och installationsanvisningar, NSP V-Flex – Monterings- och installationsanvisningar, märkt avl. UJ10.2.U1

NSP Galv – Monterings- och installationsanvisningar, märkt avl. UJ04.3.U2

NSP FE – Monterings- och installationsanvisningar, märkt avl. UJ04.4.U2

NSP Ekonomi – Monteringsmärkt avl. UJ04.5.U2

Bedömningsunderlag

Rapport nr: ETKs P502391 och 94 R11562 från SP, Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut

Bedömningsrapport 304/16, daterad 2016-05-25.

Årlig kontroll KIWA 2020-12-01

Kommentarer

Inga

Beslutsdatum: 2021-06-15

Diarienummer: 297-2021

Giltigt till: 2026-06-14

Tidigare diarienummer: 304-16

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt